

Provozně bezpečnostní předpisy platné pro VYSTAVOVATELE na Výstavišti Černá louka v Ostravě.

Povinnosti vystavovatele

OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY

1. Řídit se dokumentací požární ochrany zpracovanou pro dané prostory – požární poplachové směrnice, požární řád a požární evakuační plán. Tyto dokumenty jsou umístěny ve vnitřních prostorách výstaviště.
2. Ve všech výstavních prostorách dodržovat zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, demontáži v areálu výstaviště Černá louka (dále jen výstaviště).
3. Je zakázáno pro stavbu jednotlivých výstavních stánků na výstavách, při stavbě dekorací používat hořlavé materiály tř. I, II, III., jako je např. rákos, sláma, papír, syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy reakce na oheň C, D, E, F a to včetně podlah a podlahových krytin.
4. Reklamní poutače nad vlastním výstavním stánkem, např. balón je oprávněn vystavovatel umístit pouze za splnění níže uvedených podmínek:
 - k plnění reklamních balónů nesmí být použity hořlavé nebo výbušné plyny
 - reklamní poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi, po kterých budou procházet návštěvníci výstavy
 - reklamní poutače nesmí být upevněny na nosných konstrukcích pavilonu
 - reklamní balónky a poutače nesmí stínit hlásičům EPS.Splnění těchto podmínek vystavovatel prokáže osobě pověřené osobě organizátora, kterou je osoba zastávající funkci správce areálu nejpozději do 18 hod. den před zahájením výstavy.
5. Je zakázáno používat nátěrové hmoty na bázi nitrocelulózy, stejně jako skladovat tyto materiály v prostoru stánku.
6. Pokud při úpravě stánku nebo dekorací je nutné hoblování, řezání, vrtání apod. dřevěného materiálu, je povinnost vystavovatele zajistit použití při práci odsávačky a ihned po skončení těchto prací odpad uložit na určené místo mimo prostor pavilonu vč. odstranění hořlavého prachu, při těchto pracích vzniklého. Toto určené místo bude sděleno vystavovateli pověřenou osobou organizátora, kterou je osoba zastávající funkci správce areálu.
7. Vystavovatel je povinen zajistit, aby ve vnitřních prostorách nebyly umístovány a používány tlakové láhve, nádoby a jiná zařízení s hořlavými nebo hořeni podporujícími plyny. Je-li jejich používání nutné pro předvádění, je povinen předložit pověřené osobě organizátora, kterou je osoba zastávající funkci požárního dozoru, a to nejpozději hodinu před započítáním používání výše uvedených věcí o provedené tlakové zkoušce zařízení vč. případného rozvodu a příslušenství.
Při provozu je vystavovatel povinen dodržovat platné právní předpisy.
8. Při prezentacích motorových vozidel je vystavovatel povinen uchovávat v nádržích vozidel jen tolik paliva, které je nutné pro jejich výjezd z výstavního prostoru a během umístění ve výstavním prostoru odpojit akumulátor.

9. Při užívání tepelných spotřebičů je vystavovatel povinen dodržovat příslušné právní předpisy, a to zejména ČSN 06 1008 tab. 1 dle Vyhl. č. 23/2008 části 8, ČSN 06 1008 čl. 4.4.1.3. Tepelný spotřebič bude pod stálým dozorem a vystavovatel je povinen nejpozději 2 hodiny před zahájením výstavy písemně oznámit organizátorovi osobu zodpovědnou za jeho provoz. Při ukončení výstavního provozu nebo akce bude každý den elektrické zařízení prokazatelně odpojeno od elektrické sítě, u plynového zařízení uzavřeny všechny ventily.
10. V případě zjištěné požární závady či poruchy, poškození nebo použití požárně bezpečnostních zařízení je vystavovatel povinen bezodkladně oznámit pověřené osobě organizátora, kterou je osoba zastávající funkci požárního dozoru vznik této závady či poruchy. To stejné platí také při vzniklém požáru, i v případě, že byl uhašen vlastními prostředky vystavovatele.
11. Ponechat všechny východy z pavilonů volné, stejně jako únikové cesty mezi jednotlivými stánky a přístupy k požárně bezpečnostním zařízením. Zajistit přístupnost všech prostor.
12. Vnitřní komunikace (uličky mezi expozicemi) zároveň vymezují odstupy mezi jednotlivými celky. Komunikace budou trvale volné a současně bude zachován volný vstup do všech technických prostor. Volný prostor bude zachován i kolem obvodových stěn v místech instalovaného technického zařízení a prostředků PO. Přístup musí být zachován ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárním hydrantům, hasicím přístrojům apod. Musí být zachovány průchody za stánky a expozicemi u obvodových stěn ke dveřím a přístupům k instalovaným technickým zařízením. Ve výjimečných případech lze situaci řešit pouze volnou částí expozice.
13. Vystavovatel je povinen umožnit oprávněným osobám, kterými jsou např. preventivní požární hlídky zajišťované organizátorem nebo pověřené osobě organizátorem, kterou je osoba zastávající funkci požárního dozoru vstup do všech jím užívaných prostorů.

Požární ochrana u dvoupodlažních stánků (expozic) a zajištění stavebních konstrukcí

14. Je zakázáno pro stavbu použít hořlavé materiály, jako je např. rákos, sláma, papír, syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy reakce na oheň C, D, E, F.
15. Zajistit aby výstavní stánky byly využívány pouze jako kancelářské, jednací a výstavní prostory bez zvýšeného požárního nebezpečí.
16. Neobkládat použité schválené montážní prvky hořlavými materiály, neskladovat v prostorech stánků lehce hořlavé látky pevného i kapalného skupenství. Nepředvádět stroje nebo zařízení, které by mohly způsobit vznik požáru.
17. Montáž provádět pouze na schválených místech a odstup od komunikace bude 3 metry. Tento odstup nemusí být dodržen, pokud je druhé podlaží ohraničeno pouze zábradlím anebo je prokázána požární odolnost nosné konstrukce výpočtem.

18. Pokud má dvoupodlažní stánek výstup do druhého podlaží točným schodištěm, omezit obsazení patra do max. 30 osob. Pokud je namontováno schodiště přímé, je možno počítat s obsazením 55 míst. Je-li použito více schodišť, počty osob se mohou úměrně zvýšit.

19. Schodiště umožní bezpečný únik z nebezpečného prostoru. Trasa úniku nesmí vést pod druhým nadzemním podlažím, pokud nebyla prokázána odolnost jeho konstrukce proti požáru.

20. Vybavit každou expozici přenosnými hasicími přístroji v počtu 1 ks na každých i započatých 200 m² půdorysné plochy každého podlaží.

21. K projektu vícepodlažního stánku předložit požární zprávu nebo atest dokládající požární zprávu nebo atest dokládající požární odolnost konstrukce.

22. Zastropení stánků (2. podlaží) realizovat stejně jako u jedno-podlažních, tzn. bez zastřešení.

23. Před započítáním stavby dvoupodlažních stánků je vystavovatel povinen předložit osobě pověřené organizátorem, kterou je osoba zastávající funkci statický posudek konstrukce stavby vypracovaný a potvrzený osobou oprávněnou k této činnosti.

24. Je zakázáno započít se stavbou stánku před písemným schválením organizátora.

OBLAST ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

25. Vystavovatel je povinen zajistit montáž svého elektrického zařízení pouze v souladu s právními předpisy platnými v době montáže a na elektrické vypracovat revizní zprávy osobou oprávněnou k této činnosti a předloží ji nejpozději do 18.00 hod. den před zahájením výstavy pověřené osobě organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika. Pouze takto připravené elektrické zařízení je vystavovatel oprávněn uvést do provozu.

26. Elektrická zařízení nn budou k napájení připojovat pouze osoby prokazatelně poučené nebo s příslušnou odbornou kvalifikací.

27. V případě jakéhokoliv problému v připojení či provozu elektrického zařízení způsobeného vzájemným působením napájecí sítě a vlastního zařízení, je vystavovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat pověřenou osobu organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.

28. Vystavovatel je povinen používat pouze elektrická zařízení, na která je vystavena platná revizní zpráva. Vystavovatel je povinen zajistit odpojitelnost elektrických kuchyňských kombinovaných zařízení pro zázemí výstavních stánků od elektrické energie, kromě ledničky/mrazničky.

29. Při použití připojení elektrického zařízení vystavovatelů pomocí rozbočky (ať již bez nebo včetně prodlužovacích šňůr) zodpovídá za umístění každé rozbočky na místě přístupném a viditelném pro kontrolu zapojení a oteplení. V době mimo provoz výstavních stánků (po dobu uzamčení pavilonu) je vystavovatel povinen zajistit odpojení od sítě veškerých elektrických zařízení (kromě mrazniček a ledniček). Pokud některý exponát je elektrickým zařízením, které nemůže být během výstavy odpojeno ze sítě (například kvůli náročné kalibraci a podobně), musí mít vystavovatel písemný souhlas s jeho připojením

a provozem od pověřené osoby organizátora, kterou je osoba zastávající funkci energetika.

OBLAST BEZPEČNOSTI PRÁCE

30. Vystavovatel je povinen zajistit odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců a osob určených vystavovatelem a pohybujících se s vědomím organizátora v prostorách provozované činnosti a řádně tyto zaměstnance a uvedené osoby proškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a vybavit své pracovníky a osoby příslušnými ochrannými pracovními prostředky. Vystavovatel je povinen zajistit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a uvedených osob dle platné legislativy, včetně dozoru.

31. Vystavovatel je povinen dodržovat při navážení, zásobování apod. dopravní provozní řád areálu.

32. Vystavovatel je povinen zajistit bezpečný provoz provozovaného a instalovaného technického a ostatního zařízení včetně dodržování zákonných předpisů vztahujících se k provozu těchto zařízení a zajistit, aby používané zařízení mělo pravidelné kontroly a revize dle příslušných předpisů bezpečnosti práce. Na žádost pověřené osoby organizátora, kterou je osoba zastávající funkci správce areálu je vystavovatel povinen předložit platné revize nebo kontroly.

33. Bez písemného souhlasu organizátora nesmí zatěžovat konstrukci hal, narušovat celistvost konstrukcí hal, zasahovat do topného a ventilačního systému, zatěžovat podlahy a výtahy nad dovolenou nosnost, narušovat povrch v celém areálu výstaviště a zasahovat do elektrické instalace, do rozvodů vody, odpadů, telefonu, internetu apod. Vystavovatel je povinen umožnit přístup k uzávěrům a měřičům.

34. Při přepravě materiálu je vystavovatel povinen zajistit jeho stabilitu a zajištění proti pádu a zřícení.

35. Při skladování a stohování materiálu je vystavovatel povinen zajistit jeho stabilitu a ke skladování používat jen stabilní regály a rovné podlahy. Žádný materiál nesmí být skladován na stropní konstrukci stánku.

36. Dodržovat platnou legislativu při manipulaci, skladování, převážení výbušnin, zbraní a pyrotechniky.

37. Při gastronomických akcích dodržovat povinnosti v rámci platných hygienických a sanitačních předpisů.

Vystavovatel prokazatelně (proti podpisu) potvrzuje, že byl seznámen s provozně bezpečnostními předpisy platnými v areálu, kterým rozumí a které je povinen dodržovat. Vystavovatel pak dále zodpovídá za plnění všeobecných požárních i bezpečnostních předpisů za všechny osoby, které se zdržují s jeho vědomím v pronajatých prostorách. Vystavovatel na sebe bere veškerou zodpovědnost vůči škodám na zdraví osob a škodám na majetku, kterou by sobě i jiným způsobili jeho zaměstnanci nebo osoby určené vystavovatelem a pohybující se s vědomím organizátora v prostorách provozované činnosti.

Vystavovatel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení výše uvedených podmínek je organizátor oprávněn vyloučit vystavovatele z účasti na výstavě.

V Ostravě dne

Za podnájemníka